



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488  
ZAKŁAD KONSTRUKCJI  
I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH



AB 023

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH  
akredytowany

przez Polskie Centrum Akredytacji

certyfikat akredytacji

nr AB 023

LABORATORIUM LEKKICH PRZEGRÓD I PRZESZKLEŃ

## KLASYFIKACJA Nr 169/1/2008

PRODUCENT: ALIPLAST Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 7A

SYSTEM: Imperial

WYRÓB: Okno stałe,

-wymiary S x H= 1800 x 1800 mm



ZAKŁAD KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ITB oraz LABORATORIUM LEKKICH PRZEGRÓD I PRZESZKLEŃ potwierdza przeprowadzenie wstępnego badania typu ww. okna stałego w zakresie p. 4.2, 4.5, 4.14 normy wyrobu PN-EN 14351-1:2006

Zakres badań		Wymagania/ Klasyfikacja	Norma klasyfikacyjna/ Dokument odniesienia
Właściwość	Metoda badania		
Przepuszczalność powietrza	PN-EN 1026:2001	<b>Klasa 4</b>	PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	<b>Klasa E1200</b>	PN-EN 12208:2001
Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN12211:2001	<b>Klasa C4</b>	PN-EN 12210:2001

Wyniki zawarte są w raportach z badań NL-0713/C/LL-169/K/08/1-4.

Wyniki w zakresie sprawdzanych właściwości, mogą być wykorzystane przy znakowaniu CE, z uwzględnieniem zasad podanych w Załącznikach A i E normy PN-EN 14351-1:2006.

Odpowiedzialny za badanie: dr inż. Krzysztof Kuczyński

Osoba autoryzująca

dr inż. Krzysztof Kuczyński

p.o. Kierownika Zakładu  
Konstrukcji i Elementów  
Budowlanych ITB  
Kierownik Laboratorium

Warszawa, dnia 10.02.2009r \*

\* Dokument traci ważność w przypadku zmiany produkowanego asortymentu, materiałów składowych i/lub technologii.  
Podana klasyfikacja powinna być potwierdzana w ramach ZKP.